

Suojeluohje S920 • 2012

VILJANKUIVAAMOIDEN PALOTURVALLISUUS

SISÄLLYSLUETTELO

1	TARKOITUS.....	2	6	POLTTOÖLJYN SÄILYTYS.....	4
2	VELVOITTAVUUS.....	2	7	ALKUSAMMUTUSKALUSTO.....	4
3	KÄSITTEET.....	2	8	KUIVURIN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO.....	4
4	YLEISTÄ.....	2	9	TULITYÖT.....	5
5	VILJANKUIVAAMON RAKENTEET JA SIJOITUS.....	2	10	VALVONTA KÄYTÖN AIKANA.....	5

1. TARKOITUS

Tämä suojeluohje sisältää ohjeita viljankuivaamoiden paloturvallisuudesta. Ohjeita tulee noudattaa, koska ne perustuvat viranomais määräyksiin ja laitevalmistajien käyttöohjeisiin.

Suojeluohje on tarkoitettu viljankuivurien käyttäjille. Ohjeessa annetaan viljankuivaamoiden rakenteita, huoltoa ja käyttöä sekä palavien nesteiden säilytystä ja alkusammutuskalustoa koskevia määräyksiä.

2. VELVOITTAUUS

Tämä suojeluohje on osa vakuutus sopimusta. Vakuutuksenottaja ja vakuutetun on noudatettava tätä suojeluohjetta ja sen määräyksiä. Mikäli suojeluohjetta ei noudateta, voidaan korvausta vakuutus sopimus lain mukaan vähentää tai se voidaan evätä.

Vakuutuksenottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että suojeluohjeen sisältö on työsuoritukselta vastaavien henkilöiden tiedossa.

3. KÄSITTEET

Viljankuivaamo

Rakennus tai sen palotekninen osasto, johon viljankuivuri varusteineen ja muut kuivattavan viljan käsittelyyn, varastoon siirtoon ja varastointiin tarvittavat laitteet on sijoitettu.

Viljankuivuri

Viljan kuivaamiseen käytettävä laite lämpölaitteineen ja kuljettimisineen.

Viljankuivurista käytetään jäljempänä nimitystä kuivuri.

Lämminilmakuivuri

Kiinteä tai siirrettävä laitteisto, jossa kuivattavan kohteen kuivaamiseen käytetään kiinteän tai siirrettävän lämpölaitteen lämmittämää ilmaa.

Kylmäilmakuivuri

Kiinteä tai siirrettävä laitteisto, jossa kuivattavan kohteen kuivaamiseen käytetään kiinteän tai siirrettävän puhaltimen tuottamaa ilmavirtaa.

4. YLEISTÄ

Viljankuivaamon rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Samoin yleensä tarvitaan rakennuslupa, kun viljankuivaamoon tehdään oleellinen muutos, kuten vanhan kuivaamon laajennus tai kun kuivuriin hankitaan uusi, aikaisemmasta poikkeava lämpölaite taikka kun kuivuria oleellisesti muutetaan.

Paloviranomainen on pyydettävä tarkastamaan viljankuivaamo ennen sen ottamista käyttöön. Palotarkastuksessa todetaan, että lämpölaitteen mukana on toimitettu laitteen asennus ja käyttöohjeet sekä sähkötekniset kytkentäpiirustukset.

Palotarkastus on tehtävä myös silloin, kun kuivuriin hankitaan uusi, aikaisemmasta poikkeava lämpölaite.

5. VILJANKUIVAAMON RAKENTEET JA SIJOITUS

5.1 Viljankuivaamon paloluokka

Kuivaamorakennuksiin sovelletaan rakentamismääräyskoelma osan E1 määräyksiä sekä osan E2 ohjeita.

Enintään 14 m korkea viljankuivaamorakennus voidaan tehdä E1:n mukaiseksi P3 paloluokan rakennukseksi. Tätä korkeampi kuivaamorakennus on tehtävä P2 tai P1 paloluokan rakennukseksi.

5.2 Viljankuivaamon sijoitus

Viljankuivaamo tulee yleensä tehdä erilliseksi rakennukseksi.

Erilliseksi katsotaan kuivaamo, joka sijaitsee vähintään kuivaamon korkeuden etäisyydellä lähimmästä rakennuksesta. Etäisyyden on kuitenkin oltava vähintään 8 m.

Kuivaamo on rakennettava vähintään 15 m etäisyydelle naapurin rajasta. Naapurin kirjallisella suostumuksella kuivaamo voidaan tehdä lähemmäksi, ei kuitenkaan 5 m lähemmäksi naapurin rajaa.

Viljankuivaamo voidaan tehdä muun tuotanto tai varastorakennuksen tai moottoriajoneuvosuojan yhteyteen edellyttäen, että se erotetaan aukottomalla, palomuurimaisella vähintään EI-M 90 luokkaisella seinällä muusta rakennuksesta. Eläinsuojan yhteyteen ei kuivaamo saa rakentaa.

5.3 Viljankuivurin rakenne

Kuivuri tulee tehdä palamattomista tarvikkeista. Lavakuivuri ja kylmäilmakuivuri voidaan tehdä myös puusta tai syttymisherkkyysluokaltaan vastaavista tarvikkeista.

Viljankuivurin lämpölaite voi olla öljyllä, puulla tai muulla vastaavalla kiinteällä polttoaineella lämmitettävä ja lämmönsiirtimellä varustettu.

5.3.1 Sähkölaitteet

Kuivuriuunin sähkölaitteiden tulee olla käyttötarkoituksensa hyväksytyjä. Kuivaamon sähköasennukset saa tehdä vain hyväksytty asennusliike.

Viljankuivaamon sähköpääkeskus on pyrittävä sijoittamaan paikkaan, jossa viljapölyn kerääntyminen keskuksen pinnalle on mahdollisimman vähäistä.

Viljankuivaamon sähköpääkeskusta varten tulee olla erillinen lukittava huone tai komero, jossa keskuksen edessä on vapaata tilaa vähintään 0,8 m. Pääkeskustilassa ei saa varastoida mitään sinne kuulumatonta materiaalia tai tavaraa. Sähköpääkeskusta ei tarvitse suojata erillisellä lukittavalla huoneella tai komerolla, mikäli sähköpääkeskuksen kotelointiluokka on IP 54 tai parempi. Pääkeskuksessa tai sen vieressä seinällä tulee olla kuivurin sähkökytkentäpiirustukset.

Viljankuivaamoon tulevaan sähköjohtoon on kuivaamon ulkopuolelle asennettava pääkytkin, jolla koko viljankuivaamo voidaan tehdä jännitteettömäksi.

Pääkytkintä ei tarvitse asentaa sellaiseen kylmäilmakuivurilla varustettuun viljankuivaamoon, jota ei ole varustettu lisälämpölaiteella.

5.3.2 Öljylämmitteinen lämpölaite

Öljyä polttoaineena käyttävän lämpölaitteen rakenteen ja toiminnan tulee täyttää vähintään standardissa SFS 5623 luokan A lämmittimille kohdissa 4, 5 ja 6 tai vastaavissa ulkomaisissa tai kansainvälisissä standardeissa tai määräyksissä asetetut vaatimukset.

Viljankuivurin lämpölaitteen tehoa säädetään ensisijaisesti öljyn syöttömäärää muuttamalla lämpölaitteen huolto ja asennusohjeissa esitetyillä keinoilla siten, että poltin voi toimia yhtäjaksoisesti.

Viljankuivuriin menevän kuivausilman keskilämpötila ei normaalikäytössä saa ylittää 80 °C. Standardista SFS 5623 poiketen suurin sallittu lämpötila lämpölaitteen ulospuhallusaukossa ei saa ylittää 150 °C mitattuna ilmavirran kuumimmasta paikasta.

Lämpölaitteen puhallin tulee varustaa sellaisin säätö ja varolaittein, että puhallin pysähtyy vasta silloin, kun lämpölaiteesta tulevan kuivausilman lämpötila on alle 50 °C.

Standardin SFS 5623 kohdan 5.1 perusteella kuivurin lämpölaite tulee lisäksi varustaa räjähdysluukulla.

5.3.3 Kiinteällä polttoaineena lämmitettävä lämpölaite

Kiinteällä polttoaineella toimivan lämpölaitteen rakenteen ja toiminnan tulee standardin SFS 5623 soveltamisalasta huolimatta täyttää luokan A lämmittimille kohdissa 5.1-5.5, 5.7-5.8 ja 6.3-6.4 tai turvallisuustasoltaan vastaavassa ulkomaisessa tai kansainvälisessä standardissa tai määräyksessä asetetut vaatimukset.

Viljankuivuriin menevän kuivausilman keskilämpötila ei normaalikäytössä saa ylittää 80 °C. Standardista SFS 5623 poiketen suurin sallittu lämpötila lämpölaitteen ulospuhallusaukossa ei saa ylittää 150 °C mitattuna ilmavirran kuumimmasta paikasta.

Lämpölaitteen puhallin tulee varustaa sellaisin säätö ja varolaittein, että puhallin pysähtyy vasta silloin, kun lämpölaiteesta tulevan kuivausilman lämpötila on alle 50 °C.

Tulipesän ja tuhkapesän luukkujen tulee olla varustettu kiinnityssalvalla. Palamisilma tulee voida ottaa tulipesään siten, että tulipesän ja tuhkapesän luukut voidaan lämmityksen aikana pitää kiinni.

Lämpölaite on varustettava säätölaitteella, joka häiriön, kuten lämpölaitteen toiminnan pysähtymisen, yhteydessä ohjaa kuumenneen ilman erilliseen ulosjohtavaan palamattomasta aineesta tehtyyn hormiin ja estää palamisilman virtauksen tulipesään. Automaattisella polttoaineen syötöllä varustetuissa lämpölaiteissa tulee polttoaineen syötön pysähtyä häiriön sattuessa ja syöttimessä pitää olla takapalonestojärjestelmä.

Kuivausilmahormissa tulee uunihuoneen puolella olla lämpömittari, josta voidaan lukea kuivausilman lämpötila.

5.3.4 Kylmäilmakuivurin lisälämpölaitteet

Kylmäilmakuivurin lisälämpölaiteena saa käyttää lämminilmakehitintä, lämmönsiirtimellä varustettua siirrettävää lämminilmakehitintä tai kylmäilmakuivurin voimakoneena käytettävää dieselmoottoria seuraavin ehdoin:

Kylmäilmakuivuriin saa johtaa lämminilmakehitimellä tai siirrettävällä, lämmönsiirtimellä varustetulla, lämminilmakehitimellä lämmitettyä ilmaa siten, että lämminilmahormin ja kylmäilmakuivurin puhaltimen ilmanottoaukon välissä on ilmaväli niin, ettei lisälämpölaitteen ilmasoliin pääse muodostumaan alipainetta. Ilmavälin tulee sijaita ulkoilmassa ja mahdollisimman pölyttömässä paikassa.

Lisälämpölaiteena käytettävän dieselmoottorin pakoputken tulee olla tiivis, ja se on eristettävä syttyvien rakenteiden läheisyydestä.

Dieselmoottorin suojatilan sisäverhous ja moottorin kannatinrakenteet on tehtävä palamattomista materiaaleista. Suojatila on sijoitettava vähintään 3 m etäisyydelle kuivaamorakennuksesta. Kuivaamoon menevä ilmakanava on tehtävä palamattomasta materiaalista tai sen sisäpuoli on verhottava palamattomalla materiaalilla.

Dieselmoottorin suojatila, joka rajoittuu kuivaamon seinään tai on kuivaamon sisällä, tulee tehdä vähintään EI60 luokan rakenneosista. Kuivuriin menevä ilmakanava on rakennettava palamattomista materiaaleista vähintään 3 m etäisyydelle asti moottorista mitattuna.

Dieselmoottori on varustettava automaattisella pysäytyslaitteella, joka toimii öljynpaineen loppuessa tai jos moottori ylikuumentuu.

Dieselmoottorin pakoputken tulee olla tiivis ja se on eristettävä syttyvien rakenteiden läheisyydestä. Pakoputken pään on oltava ulkona vähintään 1500 mm etäisyydessä syttyvistä rakenteista ja riittävän korkealla maasta. Pakoputken pään tulee olla riittävän etäällä kuivurin ilmanottoaukoista.

Moottori on varustettava metallisella suoja altaalla, johon moottorista tippuva öljy ja polttoaine kerääntyvät ja josta ne ovat helposti poistettavissa.

Lisälämpölaiteena saadaan käyttää myös sähkölämpökokeetta. Kylmäilmakuivurin lisälämpölaiteeksi tarkoitettun sähkölämpökoneen puhaltimen tarpeellisine ohjauksin ja varolaitteineen tulee täyttää niitä koskevien standardien vaatimukset. Sähkölämpökokeetta ei saa sijoittaa 1000 mm lähemmäksi kuivaattavaa viljaa tai muuta syttyvää materiaalia. Kuivausilma on otettava ulkoilmasta pölyttömästä paikasta.

5.4 Viljankuivurin lämpölaitteen sijoitus

Viljankuivaamossa tulee lämpölaite sijoittaa tilaan, joka on tehty vähintään EI60 luokan rakennusosista ja jonka lattia on tehty palamattomista rakennustarvikkeista. Tilasta, johon lämpölaite on sijoitettu, ei saa olla kulkuyhteyttä viljankuivaamon muuhun osaan.

Lämpölaitteen sijoitustilan rajoituksissa vain yhdeltä seinältä muuhun kuivaamorakennukseen, pitää kuivaamo vasten olevan seinän olla EI60-luokkaa ja ulkoilmaan päin olevat rakennusosat voivat olla EI30 luokkaa. Jos lämpölaitteen sijoitustilan kuivaamo vasten oleva seinä on vähintään 1000 mm etäisyydellä kuivaamorakennuksesta, saa seinä olla EI30-luokkaa.

Lämpölaitteen sijoitustilan ulkoseinässä olevan oven sisäpuoleisen pinnan pintakerroksen tulee olla syttymisherkeysluokkaa 1 ja palonlevittämisluokkaa I.

Lämpölaitteen sijoitustilan aukot ja ovet tulee sijoittaa vähintään 2 m etäisyyteen palava-aineisesta kuivaamon seinästä.

Ilmanvaihtoa ja palamisilman saantia varten tulee lämpölaitteen sijoitustilassa olla kaksi suojaverkolla varustettua vähintään 600 cm² suuruista aukkoa, joista toisen tulee sijaita tilan ylä ja toisen tilan alaosassa. Palamisilma aukkona toimivassa aukossa ei saa olla suljettavaa luukkuja. Palamisilma aukko voidaan tehdä myös erillisenä. Tällöin sen poikkipinta-alan on oltava vähintään 1,5 kertaa niin suuri kuin kuivuriuunin savuhormin poikkipinta-alan. Yli 30 kg/h öljyä käyttävän kuivuriuunin uunihuoneessa tulee olla ylipaineeseen perustuva koneellinen tuuletus.

Lämpölaitteen sijoituksen tulee olla sellainen, että lämpölaite ja savuhormi voidaan tarkoituksenmukaisesti nuohota, puhdistaa ja huoltaa.

Lämpölaitteen saa sateelta suojattuna tai katoksella varustettuna sijoittaa myös ulos vähintään 4 m etäisyyteen viljankuivaamosta tai muusta rakennuksesta.

5.5 Kuivausilmakanavat

Lämmitettävä ilma tulee johtaa lämpölaitteeseen suoraan ulkoa kanavaa pitkin. Kanavan ilmanottoaukon tulee sijaita vähintään 1000 mm korkeudella maanpinnasta pölyttömässä paikassa.

Kuivausilmakanavan aukossa tulee olla metallinen suoja-verkko, jonka silmäsuuruus on 10 mm x 10 mm ... 15 mm x 15 mm ja langan paksuus on vähintään 1 mm.

Kuivausilmakanavan seinämien tulee olla tehty käyttötarkoitukseen sopivasta kolhimista ja syöpymistä kestävästä palamattomasta rakennustarvikkeesta, esimerkiksi sinkitystä teräslevystä. Kuivausilmakanava tulee olla tiivis.

Kuivausilmakanava ja kuivurista ulos johtava kostean ilman poistokanava on mitoitettava niin, ettei kuivausilmakanavassa synny haitallisen suurta vastapainetta.

5.6 Savuhormit

Savuhormit voidaan tehdä Suomen rakentamismääräyskoelman osan E3 ohjeiden mukaisesti siinäkin tapauksessa, että kuivuriuunin teho ylittää 120 kW.

Kun hormi sijaitsee vähintään 1,5 metrin etäisyydellä kuivaamorakennuksen palamattomista tai vähintään 3 metrin päässä palavista rakennustarvikkeista tehdystä seinästä, ei sen korkeudeltaan tarvitse täyttää E3:n mitoitusohjetta. Savuhormin tulee olla oikein mitoitettu siten, että riittävä veto saavutetaan kaikissa olosuhteissa.

Terässavuhormi on varustettava yläpäästään sadehatulla, jonka tulee olla rakenteeltaan sellainen, ettei savuhormiin pääse syntymään ylipainetta. Sadehatun tulee olla helposti avattavissa hormin puhdistuksen ajaksi, ellei hormi ole alhaalta puhdistettavissa.

5.7 Hätäpoistumisreitti

Viljankuivaamon ylätasolla tulee olla avattava ikkuna tai luukku, jonka aukko on vähintään 600 mm korkea ja 500 mm leveä siten, että korkeuden ja leveyden summa on vähintään 1.500 mm. Mikäli ikkunan tai luukun alareuna on yli 3,5 m:n korkeudella maan pinnasta, tulee poistumista

varten olla kiinteät tikkaat. Tikkaiden on ulotuttava vähintään 1,2 m korkeudelle maan pinnasta.

5.8 Siirrettävät viljankuivurit

Kiinteän viljankuivaamon sijoituksesta poiketen siirrettävä viljankuivuri voidaan sijoittaa muista rakennuksista vähintään 4 m etäisyydellä olevaan katokseen.

Siirrettävää viljankuivuria voidaan käyttää myös sen käytön ajaksi tyhjennetyssä käyttöön soveltuvassa kone tai varastohallissa, taikka vähäarvoisessa muussa rakennuksessa, joka sijaitsee vähintään 8 m etäisyydellä lähimmästä rakennuksesta.

Järjestelyistä on ennen käytön aloittamista sovittava kunnan paloviranomaisen kanssa.

6. POLTTOÖLJYN SÄILYTYS

Öljysäiliön sekä imu- ja paluuputken tulee pääsääntöisesti olla öljylämmityslaitteistoasetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen. Viljankuivaamon öljylämmittisessä laitteistossa saa käyttää polttoainesäiliönä myös siirrettävää öljysäiliötä tai irtosäiliötä, jotka saa varustaa pumpulla. Säiliön tulee sijaita vähintään 3 m etäisyydessä polttimesta. Öljyputkien tulee olla metallisia öljyputkia tai teräskudsohjuksia öljyputkia taikka öljyn siirtoon tarkoitettuja öljyputkia. Öljyputkut tulee kiinnittää käytön ajaksi öljysäiliöön siten, etteivät ne irtoa.

7. ALKUSAMMUTUSKALUSTO

Kuivauksen aikana tulee uunihuoneen ulkopuolella olla vähintään 6 kg:n 27 A 144 B-C -teholuokan käsisammutin.

Käytettäessä kiinteää polttoainetta tulee uunihuoneessa olla tulipesässä olevan tulen sammuttamista varten vähintään 0,1 m³ suuruinen astia hiekkaa sekä lapio. Ellei kuivurin läheisyydestä ole saatavissa vettä, voi palotarkastaja harkintansa mukaan vaatia, että toiminnassa olevan viljankuivaamon ulkopuolella on vähintään 200 l astia täynnä vettä sekä vesisanko.

8. KUIVURIN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

8.1 Käyttö

Käyttäjän velvollisuutena on huolehtia että laitteet ja laitteiden välitön ympäristö ovat käytön edellyttämässä kunnossa ja ettei laitteiden käytöstä aiheudu henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja.

Siirrettäessä kiinteää laitetta uuteen asennuspaikkaan on laite aina puhdistettava ennen käyttöönottoa.

8.2 Tulisijan ja hormiston nuohous ja puhdistus

Sisäasiainministeriön nuohouksesta 21.6.1983 antamasta päätöksestä 785/654/83 poiketen teholtaan yli 120 kW kiinteä lämminilmakehitin hormoneineen nuohotaan ja puhdistetaan kaksi kertaa vuodessa. (Päätös 785/654/83 on kumottu 18.6.1999 annetulla määräyksellä Sm-1999-00257/Tu-33. Epäselvissä tapauksissa nuohouksetojen määrän ratkaisee kunnan pelastusviranomaisen).

Teholtaan enintään 120 kW kiinteä lämminilmakehitin hormoneineen nuohotaan ja puhdistetaan kerran vuodessa.

Viljankuivaamon lämpölaite savu-, yhdys- ja liitinhormi-
neen nuohotaan ja puhdistetaan kerran vuodessa.

Laitteiden ja niihin liittyvien savu- ja lämminilmahormien
tulee olla rakenteeltaan sellaisia, että ne ovat helposti nuohottavissa tavanomaisin tai laitteiden mukana toimitetuin
nuohousvälinein. Laitteistot on varustettava tarpeellisilla
nuohous ja puhdistusluukuilla.

8.3 Laitteiden huolto ja talvikunnostus

Kuivurin perushuolto tehdään syksyllä kuivauskauden jäl-
keen valmistajan huolto ohjeiden mukaisesti.

Kuivuri puhdistetaan perusteellisesti talveksi. Elevaatto-
rin putken puhdistukseen on tehtaalta saatavissa erityinen
harja. Ulostuloaukot suljetaan, mutta puhdistusluukut pi-
detään auki. Elevaattorin alaluukut pidetään kuitenkin
kiinni, etteivät jyräjät pääse syömään hihnaa.

Voitelu suoritetaan käyttöohjeen mukaan.

Tulipesän ja savuhormin kunto tarkistetaan. Savupiipusta
ja toisesta tuubistosta tuleva jäte voidaan vetää takaisin
alimpana olevasta nelikulmaisesta kotelosta. Mikäli mah-
dollista, savupiippu suljetaan talveksi. Kuivaamo pidetään
koko ajan mahdollisimman kuivana. Öljyputkien sulku-
venttiilit suljetaan ja öljysäiliö täytetään.

8.4 Huolto ennen kuivauskautta

Ennen kuivauskauden alkua tarkastetaan viljankuivaamon
sähkölaitteet ja johdot. Viljankuivurin lämpölaiteen ja sen
savuhormin kunto tarkastetaan ja havaitut puutteellisuudet
korjataan. Öljy- ja sähkölaitteet saa korjata vain ammatti-
mies.

Elevaattorien hihnojen ja kiilahihnojen kireys ja kunto tar-
kastetaan.

Ennen kuivauskauden alkua tarkastetaan kylmäilmakuivu-
rin dieselmoottori laitteineen.

Sammutuskalusto tarkastetaan.

Öljypoltin huolletaan ja kuivurin laitteiden toiminta tarkas-
tetaan koekäytöllä.

9. TULITYÖT

Hitsaus, polttoleikkaus ja hiontatyöt on, mikäli mahdolla-
ista, tehtävä kuivaamon ulkopuolella. Jos näitä korjaustyöitä
joudutaan tekemään sisällä, on työkohte siivottava, kastel-
tava ja paikalle on varattava riittävä sammutuskalusto. Vil-
jankuivurin käytön aikana ei korjaustyötä saa tehdä. Tuli-
työitä tehtäessä on noudatettava suojeluohjetta Tulityöt S621.

10. VALVONTA KÄYTÖN AIKANA

Käyttökaudella viljankuivaamo kuivureineen ja uunihuo-
neineen sekä kuivaamon välitön ympäristö on pidettävä
puhtaana.

Ylimääräinen palava materiaali, erityisesti jäteöljyt, on
poistettava viljankuivaamosta.

Viljankuivaamon tulee olla mahdollisimman pölytön. Eri-
tyisesti sähkömoottorit ja muut sähkölaitteet on puhdistet-
tava riittävän usein.

Viljankuivaamossa tupakanpolto on ehdottomasti kielletty.

Avotulen käyttö viljankuivaamossa on kielletty.

Kuivauksen aikana on noudatettava valmistajan antamia
käyttöohjeita ja erityisesti on tarkkailtava kuivurin lämpö-
laitteen toimintaa.

Palamiskaasujen lämpötila liitinhormissa ei saa kuivuriu-
nin suurimmalla sallitulla kuormituksella ylittää 350 °C:ta,
eikä kuivausilman lämpötilan nousun ollessa 40 °C alittaa
170 °C:ta.

Kuivuriuunin toimintaa lopetettaessa puhallin saa pysäh-
tyä vasta silloin, kun kuivuriuunista tulevan kuivausilman
lämpötila on laskenut alle 35 °C:n. Kuivausilmapuhaltimen
virtapiirissä saa olla vain sellainen kytkin, jolla kuivaus-
ilmapuhallin voidaan pitää toiminnassa sen jälkeen, kun
kuivausilman lämpötila on laskenut alle edellä mainitun
rajan ja jolla puhallinta voidaan käyttää, kun poltin ei ole
toiminnassa.

Automaattisesti valvotun viljankuivurin käynnistämisen
jälkeen on myös käyttäjän aluksi valvottava kuivurin toi-
mintaa.

Automaattisesti valvotussa viljankuivurissa on tapahdutta-
va automaattinen hälytys silloin, kun käynnissä olevassa
viljankuivurissa oleellinen toiminto pysähtyy, esim. poltin
sammuu, tai lämpötilaraja arvot ylittyvät.

Sähkökatkos sammuttaa polttimen. Ennen kuin poltin
käynnistetään uudelleen sähkökatkoksen jälkeen, on tuli-
pesän lämpötilan laskettava riittävän alhaiseksi räjähdys-
vaaran välttämiseksi.

Jos jatkuvatoimisen kuivaamon elevaattorin hihna pysäh-
tyy moottorin käydessä, aiheutuu tästä palovaara. Hihnas-
sa tulee olla alinopeuden estin.

Kiinteän polttoaineen kattilaa käytettäessä on valvonnan
oltava jatkuva.

Viljankuivureiden paloturvallisuudesta on saatavana lisätie-
toja viljankuivurien valmistajien asennus-, käyttö- ja huolto
ohjeista. Käytännössä neuvoja viljankuivaamoiden palotur-
vallisuusasioissa antaa kunnan pelastusviranomaisen.

